

PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT)

Obra: Construção do Portal da Cidade de Nova Olinda - PB

Local: Município de Nova Olinda - PB

Interessado: Prefeitura Municipal de Nova Olinda - PB

FURO DE SONDAGEM N° : SPT 01

Revestimento: Diâmetro Interno: 2 1/2"

Amostrador


Diâmetro Interno: 1 3/8"

Diâmetro Externo: 2"

Peso do Martelo: 65Kg

Altura de Queda: 75cm

Classificação do Material



Argila arenosa, de cor vermelha.

Alteração de rocha com cascalho, de cor vermelha.

Alteração de rocha com mica, de cor escura.

Impenetrável ao Trépano 2,24 m

Nível de Água = Não Existente

Desenhista: Leonardo Di Pace

Coordenadas: Sem Coordenadas

Observação:

Cota = Nível Natural do Terreno

Data Inicio:16/08/2019

Estaca:	Sem estaca
---------	------------

Engº Responsável:

ATECEL - Associação Técnico Científica
Ernesto Luiz de Oliveira Júnior
Francisco Barbosa de Lucena
Engenheiro - CREA 1603211195

Data Termino: 16/08/2019